

PORUCHA ELEKTRICKÉHO PROUDU

NEODKLADNÉ ŽIVOT ZACHRAŇUJÍCÍ POSTUPY

- 1. Zajisti alternativní zdroje světla:**
laryngoskopy, mobilní telefony, baterky, atd.
- 2. Otevři dveře a rolety** k získání přírodního světla
- 3. Zkontroluj, jestli funguje ventilátor, pokud ne, ventiluj pacienta ambuvakem a přepni na TIVA**
- 4. Pokud nefunguje monitor, ručně změř puls a TK**
- 5. Vyžádej transportní ventilátor a defibrilátor s monitorem**
- 6. Ověř dostatečnou zásobu O₂** – porucha el. proudu může mít vliv na přívod O₂ nebo alarmy
- 7. Zjisti rozsah poruchy el. proudu**
 - volej technickému odd.
 - je problém na jednom op. sálu, na všech sálech, v celé nemocnici?
 - pokud pouze na vašem op. sálu, zkontroluj příslušné pojistky